

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
PV 50672784 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
CN25E3OW 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*
OYAK PV PANEL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
CEVİZLİ MAH. TUGAY YOLU CAD.
NO:10 C İÇ KAPI NO: 102MALTEPE
34846 İSTANBUL
Türkiye

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*
OYAK PV PANEL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
BÜĞDÜZ MAH. KAYMAKAM A. GALİP
KAYA CAD. NO: 14 AKYURT
06750 ANKARA
Türkiye

Prüfzeichen *Test Mark:*



Gepprüft nach *Tested according to:*

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2023
IEC 61730-2:2023
EN IEC 61215-1:2021
EN IEC 61215-1-1:2021
EN IEC 61215-2:2021
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

Geräteidentifikation

Product Identification

Produkt: PV Module
Product:

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*

Technische Daten: Class II acc. to IEC 61140
Technical Data: For other ratings, refer to the test report

Gültig bis: 2030-04-09
Date of expiry:

Gültig ab: 2025-04-10
Valid from:

Ausstellungsdatum: 2025-04-10
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:



Angela Yao

Angela Yao

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

PV 50672784 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN25E3OW 001

Produkt *Product:* PV Module**Modell** *Type:***Bezeichnung** *Designation:*

Max. System Voltage: up to 1500 VDC (Voc at STC):

With 1/2 cut of mono c-Si cell:

OPV72M10-MF-xxxW (xxx=525-565, in steps of 5, 144 cells)

xxx represents output power in Wp

Remarks:

Fire Rating: Class C (according to UL 790)

Design Load / Safety Factors: 3600 Pa / 1.5 (downward)

1600 Pa / 1.5 (upward)

Conditions:

The product test is voluntarily according to technical regulations. Any change of the design, materials, components or processing may require the repetition of some of the qualification tests in order to retain type approval.

